



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE
Emission: DIREKTE
Optik: MIKROPRISMATISCH
Farbe: SCHWARZ
Dimmung: ON/OFF
Notfall: Laufzeit 1h/Aufladung 12h
L: 1200mm
A: 97mm
H: 90mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre außer Batterie
Gewicht: 5.63kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 42W
Lichtstrom der Leuchte: 3107lm
Lichtstrom im Notfall: 11%
IP: 40
Isolationsklasse: I
Nr. der Treiber pro Produkt: 1
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 36W
Lichtstromquelle: 5040lm
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-22:2023

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)



Merkmale

Verwendung: Innen
Optik: MIKROPRISMATISCH
L: 1200mm
A: 93mm
H: 6mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.24kg

Technische Daten

UGR: <19



LUCKY MAXI

106214.02 + 106223.99

LUCKY MAXI: LED 36W EM. 4K NE L=1200 + LUCKY MAXI: DIFF. MICRO UGR19 PER L1200

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



LUCKY MAXI: TESTATE NERE (COPPIA)

106230.02



LUCKY MAXI: KIT DI GIUNZIONE

106231.99

MONTAGEZUBEHÖR



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE

108920.02



LUCKY MAXI: KIT SOSPENSIONE 3000 (1 PZ)

106229.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 4/4/2025, 20:01:07