



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN
Emission: INTERN
Optik: OPAL
Farbe: CAPPUCCINO
Dimmung: MIT ZUBEHÖR
Notfall: NO
L: Ø482mm
A: 20mm
H: 30mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 3kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 25.5W
Lichtstrom der Leuchte: 1131lm
IP: 40
Isolationsklasse: III
Versorgungsspannung: MAX 1.4A
IK: 3
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 24W
Lichtstromquelle: 3388lm
Farbtemperatur: 2700K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität



CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[HALOS MINI: Weitere Informationen über das Produkt](#)



HALOS MINI

107338.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

MONTAGEZUBEHÖR



HALOS MINI VERT: ROS. ALIM. REM. BIA

107347.01



HALOS MINI VERT: ROS. ALIM. REM. CAPP

107347.21

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR




HALOS MINI VERTICALE: ALIM. ON/OFF 482

107324.99



HALOS MINI VERT: ROSONE ON/OFF CAPP

107326.21



HALOS MINI VERT: ROSONE ON/OFF BIA


107326.01

DIMMBARES ZUBEHÖR



HALOS MINI VERT: ROSONE DA/PU 482 CAPP

107329.21



HALOS MINI VERT: ROSONE DA/PU 482 BIA

107329.01



ALIM. LED 60.2W 1400MA/9-43V DALI/PUSH

101376.99



HALOS MINI VERTICALE: ALIM. DA/PU 482

107325.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italien
Tel: +39 051 860558 · Fax: +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Diese Unternehmen unterliegt der Verwaltung und Koordinierung von Seiten der SLV GmbH

Dieses Datenblatt ist Eigentum der Novalux S.r.l., alle Rechte vorbehalten. Novalux S.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen ohne jede vorherige Benachrichtigung durchzuführen.
Letzte aktualisierung: 9/6/2026, 18:32:20