

Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: LENTI UGR<19
Colore: BIANCO
Dimmerazione: PUSH, DALI
Emergenza: CON ACCESSORIO
L: 1125mm
A: 295mm
H: 14 (35 con alim.)mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 4.0kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 56W
Flusso luminoso apparecchio: 6832lm
Flusso luminoso in emergenza: 11%
IP: 40
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 1500 mA ALIMENT.INCLUSO
UGR: <19
SELV: Si

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 50W
Flusso luminoso sorgente: 8359lm
Temperatura colore: 4000K
CRI: >90
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

Luminanza media

Limite di luminanza in ambienti con videoterminali: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)




SCHOOL

104114.01

novalux


ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI MONTAGGIO




SCHOOL: KIT INST.PLAFONE 1200X300

104109.01




SCHOOL: KIT MOLLE PER INCASSO

104107.99




SCHOOL: KIT SOSPENSIONE H1200

104110.99



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA

108921.01



THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.1200

102029.99



SCHOOL: KIT ANTICADUTA L=3000

104119.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 26/2/2024, 08:50:37